

Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию

Специальные отопительные котлы
на дизельном и газовом топливе
Logano G215 и
Logano G215 с горелкой Logator



сервис

1	Указания по безопасной эксплуатации	4
1.1	Об этой инструкции	4
1.2	Применение по назначению	4
1.3	Пояснение используемых символов	4
1.4	Соблюдайте эти указания	4
1.4.1	Действия при появлении запаха газа	4
1.4.2	Указания по монтажу	5
1.4.3	Требования к помещению для установки котла.	5
1.5	Инструменты, материалы и вспомогательные средства	5
1.6	Утилизация	5
2	Описание котла	6
3	Технические характеристики	7
3.1	Технические характеристики отопительного котла со встроенной дизельной горелкой.	7
3.2	Технические характеристики отопительного котла без горелки	9
3.3	Декларация о соответствии	12
4	Объем поставки	14
4.1	Отопительный котел с дизельной горелкой	14
4.2	Отопительный котел без горелки	14
5	Транспортировка котла	15
6	Установка отопительного котла	16
6.1	Расстояния от стен	16
7	Монтаж блока котла	17
7.1	Монтаж при поставке в разобранном виде	18
7.1.1	Подготовка секций	18
7.1.2	Установка ниппеля	19
7.1.3	Подготовка средней секции	19
7.1.4	Укладка уплотнительного шнура.	20
7.1.5	Установка средней секции	20
7.1.6	Выравнивание секций котла	21
7.1.7	Стягивание верхней и нижней ступиц секций котла	21
7.1.8	Установка анкерных штанг	24
7.1.9	Установка подпиточной трубы и соединительного элемента	24
7.1.10	Установка гильзы для датчиков	25
7.1.11	Установка патрубка дымовых газов	26
7.1.12	Установка заглушек на ступицы котла.	26
7.2	Проверка герметичности	27
7.2.1	Подготовка к проведению испытания на герметичность	27
7.2.2	Проведение испытания на герметичность	27
7.3	Монтаж котла, полученного в виде блока	28
7.3.1	Установка гильзы для датчиков	28
7.4	Последовательность монтажа котлов, полученных в виде блока и в разобранном виде	29
7.4.1	Установка опорных болтов	29
7.4.2	Укладка направляющих пластин дымовых газов	29
7.4.3	Установка дверцы горелки	30
7.4.4	Монтаж обшивки котла	31
7.5	Установка и выравнивание котла	36

8	Монтаж отопительного котла	37
8.1	Подключение к дымовой трубе	37
8.1.1	Установка уплотнительной манжеты дымовой трубы	37
8.1.2	Установка датчика температуры дымовых газов (дополнительное оборудование)	37
8.2	Гидравлические подключения	38
8.2.1	Подключение подающей и обратной линий отопления	38
8.2.2	Подключение подающей и обратной предохранительных линий	38
8.2.3	Подключение бака-водонагревателя	39
8.2.4	Установка крана для наполнения и слива (дополнительное оборудование)	39
8.3	Наполнение отопительной установки и проверка герметичности	39
8.4	Монтаж горелки	41
8.5	Подключение топливопровода	41
8.6	Выполнение электрических подключений	42
8.6.1	Установка системы управления	42
8.6.2	Установка комплекта датчиков температуры и прокладка кабеля горелки	43
8.6.3	Подключение к электросети и подсоединение дополнительных компонентов	43
8.6.4	Фиксация проводов	44
8.7	Установка деталей обшивки	44
9	Включение отопительной установки	45
9.1	Создание рабочего давления	45
9.2	Подготовка отопительной установки к пуску	46
9.3	Включение системы управления и горелки	46
9.4	Повышение температуры дымовых газов	46
9.4.1	Удаление направляющих пластин дымовых газов	47
9.4.2	Удаление стопорной пластины дымовых газов	47
9.5	Проверка предохранительного ограничителя температуры (STB)	47
9.6	Установка деталей обшивки	48
9.7	Протокол пуска в эксплуатацию	49
10	Выключение отопительной установки	50
10.1	Выключение в нормальном режиме	50
10.2	Действия в аварийной ситуации	50
11	Осмотр и техническое обслуживание отопительного котла	51
11.1	Почему важно регулярно проводить техническое обслуживание?	51
11.2	Подготовка отопительного котла к чистке	51
11.3	Чистка отопительного котла	52
11.3.1	Чистка котла щетками	52
11.3.2	Влажная чистка (химическая чистка)	53
11.4	Проверка рабочего давления в отопительной установке	54
11.5	Протоколы осмотра и технического обслуживания	55
12	Устранение неисправностей	58
13	Алфавитный указатель	59

1 Указания по безопасной эксплуатации

1.1 Об этой инструкции

Настоящая инструкция содержит важную информацию о безопасном и правильном монтаже, вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании отопительного котла.

Специальный отопительный котел на дизельном и газовом топливе Logano G215 в исполнении со встроенной горелкой или без нее далее в инструкции будет называться отопительным котлом. При различиях в исполнении это будет оговорено отдельно.

Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию предназначена для специалистов, которые имеют специальное образование, знания и опыт работы с отопительными установками, а также в монтаже газопроводов.

1.2 Применение по назначению

Отопительный котел может применяться только для приготовления воды для систем отопления и горячего водоснабжения, например, в коттеджах на одну или несколько семей.

Для правильного применения котла учитывайте его технические параметры и данные, приведенные на фирменной табличке (→ глава 3, стр 7).

1.3 Пояснение используемых символов

В этой инструкции применяются следующие символы:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Указывает на опасность, которая при работе без соответствующей предосторожности может привести к тяжелым травмам или смерти.



ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ/ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к средним и легким травмам или стать причиной повреждения оборудования.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Указания для потребителя по оптимальному использованию и настройке оборудования, а также другая полезная информация.

→ Ссылка

Стрелка → обозначает ссылку на определенное место в этой инструкции или на другую документацию.

1.4 Соблюдайте эти указания

При монтаже и эксплуатации следует соблюдать национальные нормы и правила:

- строительные нормы и правила установки оборудования, подачи воздуха для горения, отвода дымовых газов, а также подключения дымовой трубы
- правила подключения к электросети
- технические правила газоснабжающей организации по подключению газовой горелки к местной сети
- инструкции и правила по оснащению приборами безопасности отопительной установки



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Используйте только оригинальные детали фирмы Будерус. Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие в результате применения запасных частей, поставленных не фирмой Будерус.

1.4.1 Действия при появлении запаха газа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за взрыва воспламенившихся газов. При наличии запаха газа существует опасность взрыва!

- Не допускать открытого огня!
Не курить! Не использовать зажигалки!
- Избегать образования искр!
Не трогать электрические выключатели и штекеры, не пользоваться телефонами и электрическими звонками!
- Закрыть главный запорный кран на трубопроводе подачи газа!
- Открыть окна и двери!
- Предупредить жильцов дома, но не звонить в двери!
- Находясь вне здания, позвонить на предприятие газоснабжения!
- При слышимом шуме выхода газа незамедлительно покинуть здание, не допускать проникновения в него третьих лиц; находясь вне здания, вызвать полицию и пожарную команду.

1.4.2 Указания по монтажу



ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за взрыва воспламенившихся газов.

- Работы с газовым оборудованием возможны только при наличии разрешения на их проведение.



ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за возможного поражения электрическим током.

- Работы с электрическим оборудованием можно производить только при наличии соответствующей квалификации и опыта работ.
- Прежде чем открыть систему управления: отключить сетевое напряжение на всех фазах и обеспечить защиту от случайного включения.
- Выполняйте указания по монтажу.

1.4.3 Требования к помещению для установки котла



ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за отравления.

Недостаточный приток свежего воздуха в помещение может привести к опасным отравлениям дымовыми газами.

- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия для притока и вытяжки воздуха не были уменьшены в сечении или перекрыты.
- Запрещается эксплуатировать отопительный котел, если невозможно сразу устранить неисправность.



ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

из-за наличия легковоспламеняющихся материалов или жидкостей.

- Удостоверьтесь, что в непосредственной близости от котла не хранятся воспламеняющиеся материалы и жидкости.

1.5 Инструменты, материалы и вспомогательные средства

Для монтажа и технического обслуживания отопительного котла Вам потребуется стандартный набор инструментов, обычно необходимый для работ с системой отопления, а также с газо- и водопроводом.

Кроме того, целесообразно иметь:

- тележку со стяжными ремнями или специальную тележку для транспортировки котла фирмы Бuderус
- деревянный брус
- щетки и/или химические чистящие средства для проведения влажной чистки

При поставке котла отдельными секциями дополнительно потребуется:

- стяжной инструмент 1.2 при поставке котла в разобранном виде (→ документация на стяжной инструмент)
- плоская доска
- бензин для чистки
- монтажный комплект (по запросу)
- кувалда, а также деревянный или резиновый молоток
- полукруглый напильник
- отвертки (крестовидная и шлицевая)
- плоское зубило
- гаечные ключи SW 13, 19, 24, 36 и торцовый ключ SW 19
- подкладной клин, полосовая сталь
- ветошь, тряпки
- мелкая наждачная бумага
- проволочная щетка
- машинное масло
- уровень, масштабная линейка, мел, рейка-отвес
- фланец с устройством для отвода воздуха (для опрессовки)

1.6 Утилизация

- При утилизации упаковки соблюдайте экологические нормы.
- Утилизация заменяемых компонентов отопительной установки должна проходить в специальных организациях с соблюдением правил охраны окружающей среды.

2 Описание котла

Возможны два варианта поставки:

1. Отопительный котел с дизельной горелкой
2. Отопительный котел без горелки

Отопительный котел является низкотемпературным котлом, работающим на дизельном или газовом топливе с плавной регулировкой температуры котловой воды.

Основные компоненты отопительного котла:

- система управления
- обшивка котла
- котельный блок с теплоизоляцией

Система управления контролирует и управляет всеми электрическими компонентами котла.

Обшивка котла уменьшает теплопотери и служит для поглощения шумов.

В блоке котла тепло, производимое горелкой, передается воде, циркулирующей в системе отопления. Теплоизоляция препятствует потерям энергии.

Адаптированная к котлу горелка

На отопительный котел должна быть установлена правильная дизельная или газовая горелка, параметры которой должны соответствовать данным котла. При выборе горелки учитывайте технические характеристики отопительного котла (→ глава 3.2, стр 9).



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за установки неправильной горелки.

- Применяйте только те горелки, которые соответствуют техническим требованиям отопительного котла.




Рис. 1 Отопительный котел с дизельной горелкой

- 1 система управления
- 2 обшивка котла
- 3 котельный блок с теплоизоляцией
- 4 дизельная горелка
- 5 кожух горелки




Рис. 2 Отопительный котел без горелки

- 1 система управления
- 2 обшивка котла
- 3 котельный блок с теплоизоляцией
- 4 обшивка дверцы горелки

3 Технические характеристики

3.1 Технические характеристики отопительного котла со встроенной дизельной горелкой




Рис. 3 Подключения и размеры (приведены в мм)

* Котел типоразмера 82 кВт только с выносной горелкой

Подключения (размеры см. в следующих таблицах):

VK = подающая линия котла

RK = обратная линия котла

EL = слив (подключения крана для спуска и наполнения и расширительного бака)

VS = подающая линия бака-водонагревателя

RS = обратная линия бака водонагревателя

VSL = предохранительная подающая линия (подключение для воздушного клапана, устанавливаемого заказчиком)

Типоразмер котла		45	55	68	82
Количество секций	Кол-во	4	5	6	7
Номинальная теплопроизводительность	кВт	45	55	68	82
Тепловая мощность сжигания	кВт	48,1	59	73	88,1
Объем котловой воды	л	ок. 61	ок. 73	ок. 85	ок. 97
Объем газа	л	68,8	85,1	101,4	117,7
Температура дымовых газов ¹	°C	160	170	172	165
Весовой поток дымовых газов, дизтопливо, частичная нагрузка 60 %	кг/с	—			0,0253
Весовой поток дымовых газов, дизтопливо, полная нагрузка ²	кг/с	0,0197	0,0242	0,0299	0,0362
Содержание CO ₂ , дизтопливо	%	13,5			
Необходимый напор (тяга)	Па	0			

Таб. 1 Технические характеристики отопительного котла со встроенной дизельной горелкой

¹ По DIN EN 303. Минимальная температура дымовых газов для расчета дымовой трубы согласно DIN 4705 ниже примерно на 12 К.

² Данные для полной нагрузки относятся к верхнему и нижнему пределам номинальной теплопроизводительности.

³ Граница срабатывания (предохранительного ограничителя температуры STB). Максимально возможная температура подающей линии = граница срабатывания (STB) – 18 К. Пример: граница срабатывания (STB) = 100 °C, максимально возможная температура подающей линии = 100 – 18 = 82 °C.

Граница срабатывания должна соответствовать местным предписаниям.

Типоразмер котла		45	55	68	82
Сопротивление котла по газу	мбар	0,35	0,20	0,35	0,50
Допустимая температура подающей линии ³	°C	120			
Допустимое избыточное рабочее давление	бар	4			
Временная константа температурного регулятора	с	40			
Временные константы прибора контроля температуры и предохранительного ограничителя температуры (STB)	с	40			

Таб. 1 Технические характеристики отопительного котла со встроенной дизельной горелкой

¹ По DIN EN 303. Минимальная температура дымовых газов для расчета дымовой трубы согласно DIN 4705 ниже примерно на 12 K.

² Данные для полной нагрузки относятся к верхнему и нижнему пределам номинальной теплопроизводительности.

³ Граница срабатывания (предохранительного ограничителя температуры STB). Максимально возможная температура подающей линии = граница срабатывания (STB) – 18 K. Пример: граница срабатывания (STB) = 100 °C, максимально возможная температура подающей линии = 100 - 18 = 82 °C.

Граница срабатывания должна соответствовать местным предписаниям.

Типоразмер котла		45	55	68	82
Общая длина котла (L)	мм	1047	1167	1287	1497
Длина блока котла (L _K)	мм	927	1047	1167	1040
Длина топочной камеры (L _F)	мм	548	668	788	908
Диаметр топочной камеры	мм	337			
Глубина дверцы горелки	мм	95			
Расстояние между опорами (F _L)	мм	455	575	695	815
Сертификат N по 97/23/EG		Z-FDK-MUC-00-318302-24			
Знак CE, отопительный котел		CE-0085 AS 0368			
Вес нетто ¹	кг	246	291	336	381

Таб. 2 Размеры, вес и другие данные отопительного котла со встроенной горелкой

¹ Вес с упаковкой примерно на 6 – 8 % больше.

Страна	Германия
Топливо	Дизельное топливо EL по DIN 51 603
Примечание	Отопительный котел может работать только с указанным видом топлива.
Страна	Австрия
Топливо	Дизельное топливо EL
Примечание	Отопительный котел может работать только с указанными видами топлива. Требования согласно арт. 15 а В-VG относительно эмиссий и коэффициента полезного действия выполняются.
Страна	Швейцария
Топливо	Дизельное топливо EL
Примечание	Отопительный котел может работать только с указанным видом топлива. Мощности, приведенные в таблице «Технические характеристики», представляют собой номинальные значения. При эксплуатации некоторые значения могут быть ниже указанного диапазона мощности с точки зрения соблюдения инструкций LVR.

Таб. 3 Топливо для отопительных котлов со встроенной дизельной горелкой

3.2 Технические характеристики отопительного котла без горелки

Используя приведенные в этой главе данные, выберите подходящую к котлу горелку.




Рис. 4 Подключения и размеры (приведены в мм)

Подключения (размеры см. в следующих таблицах):

VK = подающая линия котла

RK = обратная линия котла

EL = слив (подключения крана для спуска и наполнения)

VS = подающая линия бака-водонагревателя

RS = обратная линия бака-водонагревателя

VSL = предохранительная подающая линия (подключение для воздушного клапана, устанавливаемого заказчиком)

Типоразмер котла		40	47	58	70	85
Количество секций	Кол-во	3	4	5	6	7
Номинальная теплопроизводительность	кВт	35 – 40	41 – 47	48 – 58	59 – 70	71 – 85
Тепловая мощность сжигания	кВт	37,6 – 43,3	44,0 – 50,9	51,5 – 62,8	63,3 – 75,7	76,0 – 91,7
Объем котловой воды	л	ок. 49	ок. 61	ок. 73	ок. 85	ок. 97
Объем газа	л	52,5	68,8	85,1	101,4	117,7
Температура дымовых газов ¹	°С	160 – 180				
Весовой поток дымовых газов, дизтопливо, частичная нагрузка 60 %	кг/с	–				0,0229
Весовой поток дымовых газов, дизтопливо, полная нагрузка ²	кг/с	0,016 – 0,018	0,018 – 0,022	0,022 – 0,027	0,027 – 0,032	0,032 – 0,039
Содержание СО ₂ , дизтопливо	%	13				
Весовой поток дымовых газов, газовое топливо, частичная нагрузка 60 %	кг/с	–				0,0229

Таб. 4 Технические характеристики отопительного котла без горелки

¹ По DIN EN 303. Минимальная температура дымовых газов для расчета дымовой трубы согласно DIN 4705 ниже примерно на 12 К.

² Данные для полной нагрузки относятся к верхнему и нижнему пределам номинальной теплопроизводительности.

³ Граница срабатывания (предохранительного ограничителя температуры STB). Максимально возможная температура подающей линии = граница срабатывания (STB) – 18 К. Пример: граница срабатывания (STB) = 100 °С, максимально возможная температура подающей линии = 100 – 18 = 82 °С.

Граница срабатывания должна соответствовать местным предписаниям.

Типоразмер котла		40	47	58	70	85
Весовой поток дымовых газов, газовое топливо, полная нагрузка ³	кг/с	0,016 – 0,018	0,018 – 0,022	0,022 – 0,027	0,027 – 0,032	0,032 – 0,039
Содержание CO ₂ , газовое топливо	%	10				
Необходимый напор (тяга)	Па	0				
Сопротивление котла по газу	мбар	0,29 – 0,42	0,30 – 0,40	0,16 – 0,26	0,025 – 0,37	0,35 – 0,54
Допустимая температура подающей линии ³	°C	120				
Допустимое избыточное рабочее давление	бар	4				
Временная константа температурного регулятора	с	40				
Временные константы прибора контроля температуры и предохранительного ограничителя температуры (STB)	с	40				

Таб. 4 Технические характеристики отопительного котла без горелки

¹ По DIN EN 303. Минимальная температура дымовых газов для расчета дымовой трубы согласно DIN 4705 ниже примерно на 12 К.

² Данные для полной нагрузки относятся к верхнему и нижнему пределам номинальной теплопроизводительности.

³ Граница срабатывания (предохранительного ограничителя температуры STB). Максимально возможная температура подающей линии = граница срабатывания (STB) – 18 К. Пример: граница срабатывания (STB) = 100 °C, максимально возможная температура подающей линии = 100 - 18 = 82 °C.

Граница срабатывания должна соответствовать местным предписаниям.

Типоразмер котла		40	47	58	70	85
Общая длина котла (L)	мм	667	787	907	1027	1147
Длина блока котла (L _к)	мм	560	680	800	920	1040
Габариты секции котла (ширина/высота/глубина)	мм	–			460/820/150	
Габариты блока котла (ширина/высота/глубина)	мм	–			460/820/ длина L _к	
Длина топочной камеры	мм	428	548	668	788	908
Диаметр топочной камеры	мм	337				
Глубина дверцы горелки	мм	95				
Диаметр трубы горелки (D _B)	мм	110			130	
Диаметр окружности для отверстий (D _L)	мм	150			170	
Расстояние между опорами (F _L)	мм	335	455	575	695	815
Сертификат N по 97/23/EG		Z-FDK-MUC-00-318302-24				
Знак CE, отопительный котел		CE-0085 AS 0368				
Вес нетто ¹	кг	182	227	272	317	362


Таб. 5 Размеры, вес и другие данные отопительного котла без горелки

¹ Вес с упаковкой примерно на 6 – 8 % больше.

Страна	Германия				
Топливо	Дизельное топливо EL по DIN 51 603		Сжиженный газ	Природный газ	Биохимический газ (особые условия эксплуатации)
Примечание	Отопительный котел может работать с приведенными здесь видами топлива. Выберите горелку, которая соответствует указанному виду топлива для отопительного котла.				
Страна	Австрия				
Топливо	Дизельное топливо L (легкая нефть "Schwechat 2000")	Дизельное топливо EL	Сжиженный газ	Природный газ	Биохимический газ (особые условия эксплуатации)
Примечание	Отопительный котел может работать с приведенными здесь видами топлива. Выберите горелку, которая соответствует указанному виду топлива для отопительного котла. При использовании дизельного топлива L (легкая нефть "Schwechat 2000") чистку и техническое обслуживание следует проводить два раза в год.				
Страна	Швейцария				
Топливо	Дизельное топливо EL		Сжиженный газ	Природный газ	Биохимический газ (особые условия эксплуатации)
Примечание	Отопительный котел может работать с приведенными здесь видами топлива. Выберите горелку, которая соответствует указанному виду топлива для отопительного котла. Мощности, приведенные в таблице «Технические характеристики», представляют собой номинальные значения. При эксплуатации некоторые значения могут быть ниже указанного диапазона мощности с точки зрения соблюдения инструкций LVR.				

Таб. 6 Топливо для отопительных котлов без горелки

3.3 Декларация о соответствии



Buderus
HEIZTECHNIK

Konformitätserklärung**Declaration of conformity****Déclaration de conformité**

Wir
We
Nous

Buderus Heiztechnik GmbH, D-35576 Wetzlar

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our responsibility that the product
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Logano G 215 BE/TE

konform ist mit den Anforderungen der Richtlinien
is in conformity with the requirements of the directives
est conforme aux exigences des directives

Richtlinie Directive Directive		Norm Standard Norme	Identnummer Identification number Numéro d'identification
98/37/EC	machinery directive	EN 303-1 EN 267	-
92/42/EEC	boiler efficiency directive	-	CE-0085AS0368
73/23/EEC	low voltage directive	EN 60335	-
89/336/EEC	EMC directive	EN 55014 EN 60730-1 EN 50081-1	-
97/23/EC*	pressure equipment directive	TRD 702 EN 303-1	-

* nur gültig für den Betrieb als Heißwassererzeuger (mit TS>110°C)
effective only if operating as hot water boiler (with TS>110°C)
uniquement valable pour chaudière chauffage seul (avec TS>110°C)

Ergänzung für Deutschland :
Supplement for Germany :
Supplément pour l'Allemagne :

- HeizAnlV vom 04.05.1998 : Niedertemperaturkessel gemäß § 2, Abs. 7
- 1.BImSchV vom 07.08.1996 : NO_x < 120 mg/kWh (Heizöl EL) gemäß § 7, Abs. 2

Wetzlar, 13.06.2000

BUDERUS HEIZTECHNIK GMBH

Becker

Dr. Schulte

BHG - 6156 - 10398 - 1/01

Рис. 5 Сертификат соответствия отопительного котла с дизельной горелкой

Buderus

HEIZTECHNIK

Konformitätserklärung**Declaration of conformity****Déclaration de conformité**Wir
We
Nous**Buderus Heiztechnik GmbH, D-35576 Wetzlar**erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our responsibility that the product
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit**Logano G 215**konform ist mit den Anforderungen der Richtlinien
is in conformity with the requirements of the directives
est conforme aux exigences des directives



Richtlinie Directive Directive	Norm Standard Norme	Identnummer Identification number Numéro d'identification
90/396/EEC gas appliance directive	EN 303-1 EN 303-3	CE-0085AS0368
92/42/EEC boiler efficiency directive	-	CE-0085AS0368
73/23/EEC low voltage directive	EN 60335	-
89/336/EEC EMC directive	EN 55014 EN 60730-1 EN 50081-1	-
97/23/EC* pressure equipment directive	TRD 702 EN 303-1	-

* nur gültig für den Betrieb als Heißwassererzeuger (mit TS>110°C)
effective only if operating as hot water boiler (with TS>110°C)
uniquement valable pour chaudière chauffage seul (avec TS>110°C)Ergänzung für Deutschland :
Supplement for Germany :
Supplément pour l'Allemagne :

- HeizAnlV vom 04.05.1998 : Niedertemperaturkessel gemäß § 2, Abs. 7
- 1.BImSchV vom 07.08.1996 : NO_x < 80 mg/kWh (Erdgas) gemäß § 7, Abs. 2
NO_x < 120 mg/kWh (Heizöl EL) gemäß § 7, Abs. 2

Wetzlar, 13.06.2000

BUDERUS HEIZTECHNIK GMBH

Becker

Dr. Schulte

BHG - 6156 - 1098 - 1m

Рис. 6 Сертификат соответствия для отопительных котлов без горелки

4 Объем поставки

Объем поставки отопительного котла с дизельной горелкой отличается от объема поставки отопительного котла без горелки. Далее приведена комплектация объема поставки.

- При получении груза проверьте целостность упаковки.
- Проверьте комплектность поставки.

4.1 Отопительный котел с дизельной горелкой

Поставка котла в виде блока

Составные части	Кол-во	Упаковка
Блок котла	1	1 палета
Обшивка котла	1	1 коробка
Теплоизоляция	1	1 упаковка в пленку
Система управления	1	1 коробка
Составные части для типоразмеров от 45 до 68		
Кожух горелки, дверца горелки, горелка Logatop и монтажный материал ¹ .	1	1 коробка
Составные части для типоразмера 82		
Обшивка дверцы горелки, дверца горелки и монтажный материал ¹	1	1 коробка
Горелка Logatop	1	1 коробка

¹ Опорные болты находятся в упаковке обшивки кожуха горелки.

Поставка котла отдельными секциями

Составные части	Кол-во	Упаковка
Передняя, средние и задняя секции	1	1 палета
Детали обшивки	1	1 коробка
Обшивка котла	1	1 коробка
Теплоизоляция	1	1 упаковка в пленку
Система управления	1	1 коробка
Составные части для типоразмеров от 45 до 68		
Кожух горелки, дверца горелки, горелка Logatop и монтажный материал ¹ .	1	1 коробка
Составные части для типоразмера 82		
Обшивка дверцы горелки, дверца горелки и монтажный материал ¹	1	1 коробка
Горелка Logatop	1	1 коробка

¹ Опорные болты находятся в упаковке кожуха горелки или обшивки дверцы горелки.

4.2 Отопительный котел без горелки

Поставка котла в виде блока

Составные части	Кол-во	Упаковка
Блок котла	1	1 палета
Обшивка котла	1	1 коробка
Теплоизоляция	1	1 упаковка в пленку
Обшивка дверцы горелки, дверца горелки и монтажный материал ¹	1	1 коробка
Система управления	1	1 коробка

¹ Опорные болты находятся в упаковке обшивки дверцы горелки.

Отопительный котел, поставляемый отдельными секциями (типоразмеры 70 и 85)

Составные части	Кол-во	Упаковка
Передняя, средние и задняя секции	1	1 палета
Детали обшивки	1	1 коробка
Обшивка котла	1	1 коробка
Теплоизоляция	1	1 упаковка в пленку
Обшивка дверцы горелки, дверца горелки и монтажный материал ¹	1	1 коробка
Система управления	1	1 коробка

¹ Опорные болты находятся в упаковке обшивки дверцы горелки.

5 Транспортировка котла

В этой главе приведены основные положения по безопасной и надежной транспортировке отопительного котла.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за ударов.

- Соблюдайте транспортные обозначения на упаковке для предотвращения повреждений узлов, восприимчивых к ударам.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Закройте все места подключений отопительного котла, защитив их от загрязнений, если котел не вводится сразу в эксплуатацию.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При утилизации упаковки соблюдайте экологические нормы.



ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ

из-за неправильного крепления котла при транспортировке.

- Применяйте подходящие транспортные средства, например, тележку со стяжными ремнями, лестничные и ступенчатые кары.
- Зафиксируйте груз от падения.

6 Установка отопительного котла

В этой главе описывается, как установить и разместить котел в помещении.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

вследствие замерзания установки.

- Котел должен быть установлен в помещении, защищенном от холода.

6.1 Расстояния от стен

При установке котла соблюдайте, по возможности, рекомендуемые расстояния от стен (→ таблица). При уменьшении расстояний будет затруднен доступ к котлу.

Поверхность площадки для установки котла или фундамента должна быть ровной и горизонтальной.

Дверца горелки может быть навешена слева или справа.

Раз-мер	Расстояние от стены	Со встроенной дизельной горелкой	Без встроенной горелки
А	рекомендуемое	1000	1300
	минимальное	700	1000
В	рекомендуемое	700	
	минимальное	400	
С	рекомендуемое	400	
	минимальное	100	
Л _к	см. главу "Технические характеристики"		

Таб. 7 Рекомендуемые и минимальные расстояния от стен (размеры в мм)



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Для соблюдения правильных расстояний от стен учитывайте также установку других компонентов, например, бака-водонагревателя, трубных соединений, шумоглушителя дымовых газов или других узлов системы отвода дымовых газов и т.д.




Рис. 7 Расстояния от стен в помещении (котел располагается справа или слева)

7 Монтаж блока котла

Если в силу местных условий котел невозможно установить блоком, то в этом случае котел поставляется в разобранном виде, и монтаж производится на месте посекционно.

Указания по дальнейшему монтажу при поставке котла в виде блока (→ глава 7.3, стр. 28).



ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ

из-за неправильного крепления котла при транспортировке.

- Применяйте подходящие транспортные средства, например, тележку со стяжными ремнями, лестничные и ступенчатые кары.
- Зафиксируйте груз от падения.




Рис. 8 Смонтированный котловой блок

- 1 фундамент/площадка для установки
- 2 слив
- 3 задняя секция
- 4 патрубок дымовых газов
- 5 соединительный элемент
- 6 средние секции
- 7 анкерные штанги
- 8 передняя секция
- 9 дверца горелки

7.1 Монтаж при поставке в разобранном виде

- Все секции котла монтировать, выполняя следующие указания и так, как это показано на рисунках.

7.1.1 Подготовка секций

- Положить заднюю секцию на два деревянных бруса.
- Очистить ступицы котла наждачной бумагой и ветошью.
- При образовании заусенцев их надо удалить напильником.
- Уплотнительные кромки и пазы для уплотнения прочистить проволоочной щеткой и ветошью.



ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ

из-за вредных паров и легковоспламеняющихся чистящих средств.

- Следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения установки оборудования при работе с суриком, чистящими и адгезионными средствами (грунтовочной краской).
- Запрещается использование чистящих средств вблизи огня, искр и раскаленных предметов.
- Соблюдайте указания по безопасному применению средств, приведенные их производителями.
- Очистить уплотнительные поверхности ступиц котла ветошью, пропитанной бензином.
- Равномерно смазать суриком уплотнительные поверхности ступиц.
- Смазать уплотнительную кромку и паз для уплотнений адгезионным составом (грунтовочной краской).




Рис. 9 Удаление заусенцев

- 1 ступицы котла
- 2 задняя секция
- 3 деревянный брус
- 4 уплотнительная кромка




Рис. 10 Нанесение сурика на ступицы котла

- 1 уплотнительные поверхности ступиц котла
- 2 уплотнительная кромка

7.1.2 Установка ниппеля

- Очистить ниппель ветошью, смоченной в бензине.
- Равномерно нанести сурик на ниппель.
- Вставить ниппели в верхнюю и нижнюю ступицы задней секции и забить их молотком сильными ударами крест-накрест.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- После забивания оба ниппеля должны выступать из соответствующей ступицы примерно на 30 мм.
- При образовании заусенцев их надо удалить напильником.




Рис. 11 Установка ниппеля

- 1 ниппель верхней ступицы котла
2 ниппель нижней ступицы котла

7.1.3 Подготовка средней секции

Подготовка средней секции аналогична подготовке задней секции (→ глава 7.1.1, стр. 18).




Рис. 12 Подготовка средней секции

- 1 уплотнительные поверхности ступиц котла
2 пазы для уплотнения

7.1.4 Укладка уплотнительного шнура

- Размотать необходимое количество шнура с имеющегося в комплекте поставки рулона.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за неплотного прилегания секций котла.

- При прокладке уплотнительного шнура его нельзя перекручивать, чтобы обеспечить плотное прилегание секций котла друг к другу.
- Осторожно укладывайте уплотнительный шнур в пазы.
- При укладывании в паз снять шнур с бумажной подкладки.
- Уложить эластичный уплотнительный шнур в паз, начиная с верхней ступицы, и слегка прижать его.
- Концы уплотнительного шнура уложить внахлест на 2 см и хорошо прижать друг к другу.

7.1.5 Установка средней секции

- Перевернуть среднюю секцию и уложить ее верхнюю и нижнюю ступицы на ниппели задней секции.
- Ударяя среднюю секцию деревянным или резиновым молотком, придвинуть ее к задней секции.




Рис. 13 Укладка уплотнительного шнура




Рис. 14 Установка средней секции

1 деревянный или резиновый молоток

2 задняя секция

7.1.6 Выравнивание секций котла



ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ

из-за неправильного крепления секций котла.

- Закрепите часть блока котла от опрокидывания.

- Установить часть блока котла, состоящую из двух секций.
- Под среднюю секцию подложить плоскую доску так, чтобы котловый блок имел небольшой наклон назад для последующего монтажа.

7.1.7 Стягивание верхней и нижней ступиц секций котла



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТЛА

из-за использования неправильного стяжного инструмента.

- Пользуйтесь только стяжным инструментом размером 1.2 фирмы Будерус.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ СЯЖНОГО ИНСТРУМЕНТА

Возможно повреждение или поломка стяжного инструмента, если сжатие секций котла производится штангами с ослабленным резьбовым соединением.

- Проверяйте штанги перед каждым применением и, при необходимости, подтягивайте их. При правильном соединении штанги полностью скручены, и резьбы не видно.
- Резьба на стяжном инструменте должна быть чистой. Загрязненная резьба может привести к повреждению стяжного инструмента во время сжатия секций.




Рис. 15 Установка части блока

- 1 плоская доска
2 средняя секция




Рис. 16 Резьбовое соединение стяжных штанг

- 1 резьбовое соединение стяжных штанг (выполненное неправильно)
2 резьбовое соединение стяжных штанг (выполненное правильно)

- Ввести стяжные штанги в нижнюю и в верхнюю ступицы части котлового блока.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТЛА

из-за неправильного положения дополнительного фланца.

Попадание дополнительного фланца во время стягивания на уплотнительную кромку/паз секции может привести к образованию неплотностей в соединении.

- Следите за тем, чтобы дополнительные фланцы лежали ровно на ступицах котла.
- Надеть дополнительные фланцы на стяжные штанги верхней и нижней ступицы котла.
- Надеть на стяжные штанги верхней и нижней ступицы контрфланцы и застопорить клином.
- Накрутить на резьбу штанг стяжные гайки.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Навинчивайте стяжную гайку на резьбу штанги так, чтобы два витка резьбы выступали наружу.
- Поддерживать штанги в центре ступиц и слегка стянуть секции стяжным инструментом и стяжной гайкой.




Рис. 17 Установка стяжного инструмента на верхней ступице котла

- 1 стяжная гайка
- 2 дополнительный фланец (Ø 135 x 25 верхняя ступица котла)
- 3 контрфланец (Ø 135 x 25 верхняя ступица котла)
- 4 клин
- 5 стяжная штанга в верхней ступице котла




Рис. 18 Установка стяжного инструмента на нижней ступице котла

- 1 стяжная гайка
- 2 дополнительный фланец (Ø 80 x 25, находится сзади стяжной гайки)
- 3 контрфланец (Ø 80 x 25 нижняя ступица котла)
- 4 клин
- 5 стяжная штанга на нижней ступице котла

- Надеть на стяжные гайки стяжного инструмента ключи с трещоткой и равномерно стянуть секции котла.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТЛА

из-за неплотного прилегания секций котла.

- Обратите внимание, что за одну операцию можно стягивать не более одного ниппельного соединения (одно ниппельное соединение состоит из двух секций).
 - Не перекашивать ниппель в ступице секции котла.
 - После соприкосновения секций котла следует прекратить дальнейшее сжатие.
- Ослабить и снять стяжное устройство.
 - Забить ниппели в ступицы котлового блока (→ глава 7.1.2, стр. 19).
 - Все остальные средние секции подготовить и соединить ниппелями, как было описано выше.

Установка передней секции

При монтаже передней секции дополнительный фланец на верхнюю ступицу котла не устанавливается из-за установленных на ней шпилек.

- Вставить штангу со стяжной гайкой в верхнюю ступицу котла.
- Выполнить все последующие шаги так, как описано выше (→ глава 7.1.7, стр. 21).




Рис. 19 Затяжка стяжных гаек ключами с трещоткой.

- 1 ключ с трещоткой
2 стяжные гайки




Рис. 20 Установка стяжного инструмента на переднюю секцию котла

7.1.8 Установка анкерных штанг



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Снимайте стяжной инструмент только после установки анкерных штанг! Снимать раньше стяжной инструмент запрещается.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за неправильной сборки тарельчатых пружин.

- Следите за тем, чтобы тарельчатые пружины на анкерных штангах были расположены друг против друга.
- Вставить анкерные штанги с надетыми тарельчатыми пружинами в литые выступы слева, справа и снизу рядом со ступицами котла.
- Закрутить от руки гайки на резьбы анкерных штанг.
- Затянуть гайки на анкерных штангах на 1 - 1½ оборота.
- Ослабить и снять стяжной инструмент.




Рис. 21 Установка анкерных штанг – расположение тарельчатых пружин

- 1 анкерные штанги
- 2 гайка
- 3 тарельчатые пружины
- 4 литые выступы
- 5 стяжной инструмент
- A расположение тарельчатых пружин

7.1.9 Установка подпиточной трубы и соединительного элемента

При поставке котла в виде блока подпиточная труба, соединительный элемент и гильза уже установлены на котел.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Если сзади котла недостаточно места, то перед монтажом соединительного элемента нужно сначала вставить подпиточную трубу спереди котла (не забудьте плоское уплотнение для ступицы котла).
- Закрепить к соединительному элементу болтами 8 x 16 подпиточную трубу с установленным уплотнением.




Рис. 22 Установка подпиточной трубы и соединительного элемента

- 1 соединительный элемент
- 2 плоское уплотнение
- 3 подпиточная труба
- 4 болты М 8 x 16 (латунь)

- Снять гайки со шпилек.
- Надеть плоское уплотнение на подпиточную трубу.
- Вставить подпиточную трубу вместе с соединительным элементом и уплотнением в верхнюю ступицу сзади котла.




Рис. 23 Установка подпиточной трубы и соединительного элемента

1 плоское уплотнение

- Установить соединительный элемент на шпильки и вручную закрутить четыре гайки.
- Затягивать гайки нужно равномерно крест-накрест динамометрическим ключом (момент затяжки: максимум 60 Нм).




Рис. 24 Установка соединительного элемента

1 динамометрический ключ

Неиспользуемые подключения можно закрыть входящими в поставку заглушками. При поставке котла в виде блока заглушки уже установлены.

- Закрутить заглушки с уплотнением в неиспользуемые подключения.




Рис. 25 Установка заглушек в неиспользуемые отверстия

1 заглушка

2 плоское уплотнение

7.1.10 Установка гильзы для датчиков

- Вставить гильзу R $\frac{3}{4}$ сверху в резьбовое отверстие Rp $\frac{3}{4}$ места замера на соединительном элементе.




Рис. 26 Установка гильзы для датчиков

1 гильза R $\frac{3}{4}$ (точка замера – длина: 110 мм)

7.1.11 Установка патрубка дымовых газов

Патрубок дымовых газов уже имеет уплотнительный шнур.

- Снять гайки и подкладные шайбы со шпилек.
- Установить патрубок дымовых газов на обе шпильки на задней секции и закрепить гайками.




Рис. 27 Установка патрубка дымовых газов

7.1.12 Установка заглушек на ступицы котла

Переходник, входящий в объем поставки, нужен для подключения заказчиком крана для заполнения и слива котла.

- Установить переходник сзади котла в нижнюю ступицу.
- Установить кран заказчика для напоянения и слива котла.




Рис. 28 Установка переходника

1 переходник (с R 1½ на Rp ½)

- На передней секции заглушить верхнюю ступицу котла глухим фланцем.
- Вкрутить заглушку с плоским уплотнением в нижнюю ступицу котла.




Рис. 29 Установка заглушки в ступицу котла на передней секции

1 глухой фланец

2 заглушка

7.2 Проверка герметичности

Испытание на герметичность нужно проводить только для котла, поставленного в разобранном виде.

7.2.1 Подготовка к проведению испытания на герметичность

- Закрывать все ступицы котла (→ глава 7.1.12, стр. 26).
- Заглушить подающую и обратную линии (воздушник установить на фитинге Rp 3/4) (→ рис. 26).

7.2.2 Проведение испытания на герметичность

Проведите испытание на герметичность с давлением 5,8 бар (в соответствии с требованиями европейских правил для устройств, работающих под давлением).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Обратите внимание на параметры, приведенные на фирменной табличке. Для измерения давления используйте манометр класса 1,0.



ОСТОРОЖНО!

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за превышения давления.

- При проведении испытания на герметичность на котле не должны быть установлены регуляторы давления, предохранительные и регулирующие устройства.
- Медленно заполнить котловой блок через кран для заполнения и слива. Во время заполнения выпускать воздух в наивысших точках, к которым подводится вода, до тех пор, когда начнет вытекать вода.

Неплотное соединение ступиц?

- При неплотностях в соединении ступиц сначала нужно спустить воду через кран для заполнения и слива.
- Демонтировать обвязку подключения к водяному контуру
- Вынуть подпиточную трубу.
- Ослабить и снять анкерные штанги.

- Разобрать негерметичный котловой блок в месте утечки, вставив клинья или зубила.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Очистите ступицы перед повторной сборкой.
- При повторной сборке нужно обязательно установить новый ниппель и новый уплотнительный шнур.
- Снова соберите котловой блок.
- Установите анкерные штанги и подпиточную трубу.
- Восстановите гидравлическую обвязку.
- Проведите еще раз испытание на герметичность.



Рис. 30 Разъединение секций котла

Для проведения дальнейшего монтажа котла нужно воспользоваться информацией в (→ глава 7.4, стр. 29).

7.3 Монтаж котла, полученного в виде блока

Проверка герметичности котла, поставленного в виде котлового блока, была проведена на заводе.

- Разрезать фиксирующие ремни.
- Перед установкой котла убрать палету.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за падения котла.

- Применяйте подходящие грузоподъемные средства.
- Соблюдайте предписания положений по технике безопасности при работе с грузоподъемными средствами, действующие в стране установки оборудования.




Рис. 31 Котловой блок на палете (вид при поставке)

1 фиксирующие ремни

7.3.1 Установка гильзы для датчиков

- Вставить гильзу R $\frac{3}{4}$ сверху в резьбовое отверстие Rp $\frac{3}{4}$ места замера на соединительном элементе.




Рис. 32 Установка гильзы для датчиков

1 гильза R $\frac{3}{4}$ (точка замера – длина: 110 мм)

7.4 Последовательность монтажа котлов, полученных в виде блока и в разобранном виде

Приведенные в этой главе указания необходимо выполнять для монтажа котла, полученного как в разобранном виде, так и в виде блока. Различия в монтаже котла, поступившего в разобранном виде, от полученного в виде блока, будут оговорены в тексте.

7.4.1 Установка опорных болтов

Опорными болтами (упаковка → объем поставки стр. 14) котел можно выровнять в горизонтальной плоскости так, чтобы в нем не скапливался воздух.

- Наклонить котел или подложить деревянный брус.
- Завернуть опорные болты на 5 – 10 мм.
- Осторожно установить котел.




Рис. 33 Установка опорных болтов

7.4.2 Укладка направляющих пластин дымовых газов

- При поставке в виде блока нужно только удалить транспортные прокладки из гофрокартона.
- При поставке в разобранном виде вынуть из коробки направляющие пластины дымовых газов и детали обшивки.
- Задвинуть направляющие пластины дымовых газов соответственно данным таблицы в средний, 2-ой газоотводящий канал. Чугунные языки должны быть направлены внутрь к середине котла.




Рис. 34 Укладка направляющих пластин дымовых газов во 2-ой газоотводящий канал (здесь: в середине)

- Задвинуть направляющие пластины дымовых газов соответственно данным таблицы в средний, 3-ий газоотводящий канал. Чугунные языки должны быть направлены наружу.

Типоразмер котла		40	47	58	70	85
Типоразмер котла с дизельной горелкой			45	55	68	82
2-ой газоотводящий канал	верхний	—	—	—	—	—
	средний	2	—	2	—	—
	нижний	2	—	2	—	—
3-ий газоотводящий канал		2	2	—	—	—

Таб. 8 Расположение направляющих пластин дымовых газов

Удалив направляющие пластины, можно повысить температуру дымовых газов (→ глава 9.4.1, стр. 47).

7.4.3 Установка дверцы горелки

Дверцу горелки можно установить как с правой, так и с левой стороны. Далее приведено описание установки дверцы с правой стороны.

- Закрепить оба шарнирных крюка болтами M12 × 35 на передней секции.

- Закрепить обе шарнирные петли с овальными отверстиями болтами M12 × 25 на дверце горелки.
- Навесить дверцу, надев петли на шарнирные крюки.
- Закрыть дверцу горелки.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за неплотно прилегающей дверцы горелки.

- Болты дверцы горелки должны быть затянуты равномерно.




Рис. 35 Укладка направляющих пластин дымовых газов в 3-ий газоотводящий канал




Рис. 36 Монтаж шарнирных крюков (здесь: с правой стороны)

1 болт M12 × 35




Рис. 37 Навеска дверцы горелки (здесь: с правой стороны)

1 болт M12 × 25

7.4.4 Монтаж обшивки котла

Установка задней стенки котла

- Закрутить распорные винты в заднюю секцию.




Рис. 38 Установка распорных винтов

- Надеть заднюю стенку котла на резьбовые и распорные штифты и закрепить их гайками.




Рис. 39 Установка задней стенки котла

Установка верхней траверсы

- Закрепить верхнюю траверсу прилагаемыми гайками на резьбовых концах анкерных штанг.




Рис. 40 Установка верхней траверсы

1 анкерные штанги

Установка нижней траверсы

- Закрепить нижнюю траверсу болтами на передней секции.




Рис. 41 Установка нижней траверсы

Монтаж теплоизоляции

- Уложить теплоизоляцию на блок котла.
- Задвинуть теплоизоляцию под блок котла, как показано на рисунке стрелками.
- Подтянуть оба конца теплоизоляции друг к другу перед верхней траверсой и закрепить их пружинной стяжкой.




Рис. 42 Монтаж теплоизоляции

1 пружинная стяжка

2 концы теплоизоляции

Установка фиксатора провода и прокладка кабеля горелки



осторожно!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за неправильно проложенного кабеля горелки.

- Кабель горелки нужно прокладывать со стороны дверных петель.
- Для беспрепятственного открытия и закрытия дверцы оставьте достаточную длину кабеля между горелкой и фиксатором кабеля.

- Вставить фиксатор провода в отверстия нижней траверсы.
- Уложить кабель горелки на теплоизоляцию.
- Вложить кабель горелки в фиксатор.
- Двумя саморезами закрепить кабель горелки в фиксаторе.




Рис. 43 Установка фиксатора провода и прокладка кабеля горелки

1 фиксатор провода

2 кабель горелки

A вставить фиксатор провода в отверстия нижней траверсы

B проложить и закрепить кабель горелки

Установка боковых стенок

Монтаж левой и правой боковых стенок происходит одинаково (пример для: правой боковой стенки).

- Надеть гайку с защелкой на отбортовку боковой стенки, при этом гайка должна войти в предусмотренное для нее отверстие.




Рис. 44 Установка гайки с защелкой (здесь: на правой стороне)

- Вставить боковую стенку в отбортовку нижней траверсы.




Рис. 45 Установка боковой стенки спереди вниз.

1 отбортовка нижней траверсы

- Слегка приподнять боковую стенку.
- Вставить верхнюю выемку на боковой стенке в верхнюю траверсу.
- Внизу надеть боковую стенку на выступающий крюк.




Рис. 46 Установка боковой стенки

A верхняя траверса

B выступающий крюк

- Боковую стенку прижать внизу и закрепить винтом к задней стенке, завернув его в гайку с защелкой.




Рис. 47 Соединение винтами боковой и задней стенок

1 гайка с защелкой

Установка передней крышки котла

- Вставить выемку на передней крышке котла в верхнюю траверсу и задвинуть назад.
- Прикрепить переднюю крышку котла двумя саморезами к боковым стенкам.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Монтаж задней крышки котла
(→ глава 8.7, стр. 44).




Рис. 48 Установка передней крышки котла

Монтаж кабельного хомута

- Закрепить кабельный хомут винтом, закрутив его в заднюю стенку котла.




Рис. 49 Монтаж кабельного хомута

Изоляция соединительного элемента

- Вырезать отверстия в изоляции соединительного элемента по имеющейся разметке.




Рис. 50 Вырезание изоляции

- Установить обе части изоляции на соединительный элемент.




Рис. 51 Изоляция соединительного элемента

- Вставить защитный экран по направляющим в изоляции.




Рис. 52 Установка защитного экрана

7.5 Установка и выравнивание котла

- Окончательно установить котел на место, где он будет эксплуатироваться.
- Выставить отопительный котел горизонтально по уровню, поворачивая опорные болты.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Закройте все места подключений отопительного котла, защитив их от загрязнений, если котел не вводится сразу в эксплуатацию.




Рис. 53 Выравнивание отопительного котла по горизонтали

8 Монтаж отопительного котла

В этой главе приведены указания по правильному монтажу отопительного котла. В частности, монтаж включает:

- подключение к дымовой трубе
- гидравлические подключения
- электрическое подключение
- монтаж горелки (если она не установлена на заводе)
- подключение подачи топлива

8.1 Подключение к дымовой трубе

Для отвода дымовых газов в разных странах имеются свои специфические требования.

- Подключить котел к системе отвода дымовых газов в соответствии с требованиями страны, где эксплуатируется оборудование.

8.1.1 Установка уплотнительной манжеты дымовой трубы

Мы рекомендуем для оптимальной плотности соединения установить уплотнительную манжету дымовой трубы (дополнительная комплектация).

- Надеть хомуты на присоединительный участок дымовой трубы.
- Установить присоединительный участок дымовой трубы до упора на патрубок дымовых газов котла.
- Уложить уплотнительную манжету внахлест на дымовую трубу и патрубок дымовых газов.
- Один хомут сдвинуть на патрубок дымовых газов, второй - на присоединительный участок дымовой трубы.
- Затянуть хомуты так, чтобы манжета прилегала плотно и ровно.




Рис. 54 Установка уплотнительной манжеты дымовой трубы (принципиальная схема)

- 1 присоединительный участок дымовой трубы
- 2 уплотнительная манжета дымовой трубы
- 3 патрубок дымовых газов отопительного котла
- 4 хомуты с винтовой стяжкой

8.1.2 Установка датчика температуры дымовых газов (дополнительное оборудование)

- Приварить к дымовой трубе муфту на расстоянии равном 2 диаметрам дымовой трубы ($2 \times \varnothing A$) от патрубка дымовых газов котла.
- Установить датчик температуры дымовых газов (→ см. документацию на датчик).




Рис. 55 Установка датчика температуры дымовых газов (принципиальная схема)

- 1 муфта
- 2 датчик температуры дымовых газов

8.2 Гидравлические подключения



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за неплотных соединений.

- Все трубы для подключения отопительного котла следует прокладывать без напряжений.

8.2.1 Подключение подающей и обратной линий отопления



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Для очистки водяного контура от загрязнений мы рекомендуем установить грязеуловитель (дополнительное оборудование) в обратную линию отопления.

- Подсоединить обратную линию контура отопления к патрубку RK.
- Подсоединить подающую линию отопления к патрубку VK.

VSL: предохранительная подающая линия

VK: подающая линия котла

RK: обратная линия котла

VS: подающая линия бака-водонагревателя

RS: обратная линия бака водонагревателя

EL: слив




Рис. 56 Подключение подающей и обратной линий отопления

8.2.2 Подключение подающей и обратной предохранительных линий

Мы рекомендуем на подключение VSL установить систему безопасности котла (дополнительное оборудование) или воздушный клапан (дополнительное оборудование).



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за ошибочного подключения к VSL.

- Не подсоединяйте к подключению VSL стояк для ливневых стоков, бак-водонагреватель или другие отопительные контуры.




Рис. 57 Установка воздушного клапана на предохранительной подающей линии

8.2.3 Подключение бака-водонагревателя

- Подсоединить обратную линию бака-водонагревателя к штуцеру RS.
- Подсоединить подающую линию бака-водонагревателя к подключению VS1 или VS2.
- Неиспользуемое подключение VS закрыть пробкой.




Рис. 58 Подключение бака-водонагревателя

8.2.4 Установка крана для наполнения и слива (дополнительное оборудование)

- Кран для наполнения и слива (котловой воды) установить с уплотнением на подключение EL.




Рис. 59 Установка крана для наполнения и слива

8.3 Наполнение отопительной установки и проверка герметичности

Для предотвращения утечек при работе отопительной установки ее следует перед пуском в эксплуатацию проверить на герметичность. Опрессуйте отопительный котел с давлением в 1,3 раза больше, чем допустимое рабочее давление (учтите давление срабатывания предохранительного клапана).




Рис. 60 Манометр для закрытых установок

- 1 красная стрелка
- 2 стрелка манометра
- 3 зеленая зона



ОСТОРОЖНО!

**ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ**

из-за слишком высокого давления при испытании на герметичность. При высоком давлении могут быть повреждены регулирующая арматура, предохранительные устройства и приборы контроля давления.

- Проверьте, чтобы при проведении испытаний на герметичность не были установлены приборы контроля давления, регулирующая арматура и предохранительные устройства, к которым нельзя перекрыть подачу воды из котла.
- Перекрыть расширительный бак колпачковым вентилем.
- Проверить герметичность подключений и трубопроводов.
- Открыть смесительный и запорный вентили на отопительном контуре.
- Подсоединить шланг к водопроводному крану. Надеть заполненный водой шланг на кран для заполнения и слива и открыть кран.
- Открутить на один оборот колпачок автоматического воздушного клапана, чтобы выпустить воздух.
- Медленно заполнить отопительную установку. При этом наблюдать за показаниями манометра.
- Закрыть водопроводный кран и кран для заполнения и слива, если достигнуто нужное рабочее давление.
- Удалить воздух из отопительной установки через вентили на отопительных приборах.
- Долить воду, если из-за этого упало рабочее давление.
- Снять шланг с крана для заполнения и слива.

8.4 Монтаж горелки

На котлах без встроенной горелки можно установить только одну горелку, параметры которой должны соответствовать техническим характеристикам котла (→ глава 3, стр. 7).



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за установки неправильной горелки.

- Применяйте только те горелки, которые соответствуют техническим требованиям отопительного котла.
- Смонтировать горелку на дверце по окружности с отверстиями.
- Подключить кабель к горелке (→ см. документацию на горелку).




Рис. 61 Окружность с отверстиями на дверце горелки (присоединительный фланец по DIN EN 226, размеры в мм)

¹ Ø 130 мм для котлов типоразмером 78 – 95 кВт

² Ø 170 мм для котлов типоразмером 78 – 95 кВт

8.5 Подключение топливопровода

Подключение топливопровода нужно проводить в соответствии с местными предписаниями. Мы рекомендуем установить топливный фильтр.

- Провести визуальный осмотр топливопровода, в случае необходимости, очистить или заменить на новый.
- Установить на топливопровод запорный кран.
- Подключить топливопровод к отопительному котлу без напряжений.
- Проверить плотность топливопровода.

8.6 Выполнение электрических подключений



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за возможного поражения электрическим током.

- Работы с электрическим оборудованием можно производить только при наличии соответствующей квалификации и опыта работ.
- Прежде чем открыть систему управления: отключить сетевое напряжение на всех фазах и обеспечить защиту от непреднамеренного включения.
- Соблюдать указания по монтажу.

8.6.1 Установка системы управления

- Установить вставные крюки системы управления в овальные отверстия.
- Сдвинуть систему управления в направлении дверцы горелки.
- Эластичные крюки вставить, нажав, в отверстия и зафиксировать там.




Рис. 62 Установка системы управления

- 1 эластичные крюки
- 2 вставные крюки
- 3 овальные отверстия
- 4 отверстия

- Снять верхнюю крышку системы управления. Для этого выкрутить винты из крышки.
- Прочно закрепить систему управления саморезами.




Рис. 63 Снятие верхней крышки

- 1 винты верхней крышки
- 2 саморезы

8.6.2 Установка комплекта датчиков температуры и прокладка кабеля горелки



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Капиллярные трубки могут быть повреждены из-за сильного перегиба или острыми кромками.

- Прокладывайте капиллярные трубки аккуратно и с большими радиусами при поворотах.

- Провести капиллярные трубки и трубки датчиков через кабельный ввод передней крышки котла к месту замера.
- При большой длине лишнее количество капиллярных трубок и проводов датчиков свернуть в кольцо и положить на теплоизоляцию.
- Кабель горелки провести через кабельный ввод передней крышки котла и проложить к системе управления.
- Подключить кабель горелки к системе управления, соблюдая маркировку клемм.
- Комплект температурных датчиков вместе с компенсационной пружиной вставить до упора в гильзу. Пластмассовая спираль автоматически сдвигается при этом назад.
- Надеть сбоку фиксатор (входит в объем поставки системы управления) на оголовки гильзы.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Поверхности датчиков должны иметь хороший контакт для надежной передачи температуры. Используйте компенсационную пружину.




Рис. 64 Прокладка и подключение проводов

- 1 кабельный проход в передней крышке котла
- 2 капиллярные трубки и провод датчика
- 3 кабель горелки
- 4 кабельный ввод
- 5 гильза для датчиков (точка замера)




Рис. 65 Установка комплекта температурных датчиков

- 1 гильза для датчика
- 2 пластмассовая спираль
- 3 компенсационная пружина
- 4 фиксатор датчика
- 5 головка погружной гильзы

8.6.3 Подключение к электросети и подсоединение дополнительных компонентов

Обеспечьте надежное подключение к сети в соответствии с местными инструкциями.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Горячие части котла могут повредить электропроводку.

- Следите за тем, чтобы все провода прокладывались в предусмотренных для них кабельных каналах или по теплоизоляции котла.
- Все провода провести к системе управления через кабельный проход и подключить согласно электросхеме.

8.6.4 Фиксация проводов

Все провода закрепить кабельными хомутами (входят в объем поставки системы управления):

- Хомут с проводом вставить сверху в прорезь гнезда рамки (шаг 1).
- Сдвинуть хомут вниз (шаг 2).
- Нажать на хомут (шаг 3).
- Повернуть рычажок вверх (шаг 4).




Рис. 66 Крепление проводов хомутами

8.7 Установка деталей обшивки

- Установить и закрепить винтами верхнюю крышку системы управления.
- Установить заднюю крышку котла.




Рис. 67 Установка задней крышки котла

- 1 верхняя крышка системы управления
2 задняя крышка котла

9 Включение отопительной установки

В этой главе описан пуск в эксплуатацию котла, независимо от типа установленной на нем системы управления.

- При проведении пуска в эксплуатацию необходимо заполнить протокол (→ глава 9.7, стр. 49).



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТЛА

из-за большого скопления пыли и летучих семян.

- Никогда не эксплуатируйте котел, если в помещении, где он установлен, скопилось много пыли, например, из-за проведения строительных работ.
- Необходимо устанавливать фильтры при чрезмерном загрязнении воздуха для горения пылью (например, из-за близости дорог или таких пылеобразующих производств, как мастерские по обработке камней и т.д.), а также летучими семенами растений.

9.1 Создание рабочего давления

Для пуска установки в эксплуатацию нужно создать необходимое нормальное рабочее давление.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за напряжения материала, возникающего вследствие разницы температур.

- Заполняйте отопительную установку только в холодном состоянии (температура подающей линии не должна превышать 40 °C).
- Установить красную стрелку манометра на нужное значение рабочего давления: минимум 1 бар избыточного давления (относится к закрытым установкам).
- Добавить воды или, наоборот, спустить ее через кран для наполнения и слива, чтобы давление соответствовало нужному рабочему давлению (→ глава 8.3, стр. 39).
- В процессе заполнения необходимо выпускать воздух из отопительной установки.




Рис. 68 Манометр для закрытых установок

- 1 красная стрелка
- 2 стрелка манометра
- 3 зеленая зона

9.2 Подготовка отопительной установки к пуску

- Открыть главный запорный кран на трубопроводе подачи топлива.
- Включить аварийный выключатель системы отопления (если имеется) и/или соответствующий предохранительный автомат.

9.3 Включение системы управления и горелки

Далее следует выполнить все действия по пуску горелки в эксплуатацию. Обязательно выполняйте требования, приведенные в → документации на горелку.

Включите отопительную установку пусковым выключателем на системе управления. Горелка включается, если есть запрос на покрытие тепловой нагрузки или в том случае, если система управления переведена в ручной режим (→ см. инструкцию по сервисному обслуживанию системы управления).

- Установить нужное значение на регуляторе температуры котловой воды.
- Выбрать "Ручной режим" .
- Включить пусковой выключатель (положение "I").




Рис. 69 Включение системы управления (например, Logamatic 2000)

- 1 регулятор температуры котловой воды
2 пусковой выключатель

9.4 Повышение температуры дымовых газов

Заданную температуру дымовых газов отопительного котла можно узнать из технической документации (→ глава 3, стр. 7).

Если при замерах установлено, что температура дымовых газов слишком низкая для дымовой трубы (опасность образования конденсата), то нужно выполнить одно или несколько следующих действий для ее повышения:

- Удаление направляющих пластин дымовых газов
- удалить стопорную пластину дымовых газов
- Выключить отопительную установку (→ глава 10.1, стр. 50).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

из-за поступления газа в помещение.

- Закройте главный запорный кран, если для открытия дверцы требуется отсоединить газопровод от горелки. Остатки выходящего газа направить на улицу.



ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ

из-за контакта с горячими поверхностями котла.

- Пользуйтесь специальными защитными перчатками или используйте клещи.

9.4.1 Удаление направляющих пластин дымовых газов

Для повышения температуры дымовых газов направляющие пластины дымовых газов нужно удалять попарно.

- Открыть дверцу горелки, для этого отвернуть два боковых болта.
- Удалить направляющие пластины дымовых газов, вынув их вперед.
- Закрепить дверцу горелки двумя болтами. Для плотного прилегания двери болты нужно затягивать равномерно.
- Еще раз проверить температуру дымовых газов.




Рис. 70 Удаление направляющих пластин дымовых газов (пример: 2-ой газоотводящий канал)

9.4.2 Удаление стопорной пластины дымовых газов

Если температура дымовых газов после удаления направляющих пластин остается низкой, то для ее повышения можно удалить стопорную пластину дымовых газов.

- Открыть дверцу горелки, для этого отвернуть два боковых болта.
- Вынуть стопорную пластину дымовых газов, для этого нужно открутить болт.
- Еще раз проверить температуру дымовых газов.




Рис. 71 Удаление стопорной пластины дымовых газов

9.5 Проверка предохранительного ограничителя температуры (STB)

При превышении максимально допустимой температуры подающей линии, STB прерывает подачу энергии. Для деблокировки и повторного включения нужно устранить неисправность и поддерживать параметры, не превышающие граничные.

- Проверить работу STB (→ см. инструкцию по сервисному обслуживанию системы управления).

9.6 Установка деталей обшивки

Отопительный котел со встроенной дизельной горелкой

- Подвесить кожух горелки на отбортовку передней крышки котла.
- Слегка приподнять кожух горелки и установить его в нижнюю траверсу.




Рис. 72 Установка кожуха горелки

Отопительный котел без встроенной горелки

- Подвесить обшивку дверцы горелки на отбортовку передней крышки котла.
- Слегка приподнять обшивку дверцы и установить ее в нижнюю траверсу.




Рис. 73 Установка обшивки дверцы горелки

- Установить декоративный элемент, как это показано стрелками.




Рис. 74 Монтаж декоративного элемента

9.7 Протокол пуска в эксплуатацию

- Подпишите протокол проведенных работ по пуску в эксплуатацию и поставьте дату.

Работы при пуске в эксплуатацию	Стр.	Значения замеров	Примечания
1. Заполнение отопительной установки водой и проверка герметичности всех соединений	39	☐ _____ бар	
2. Создание рабочего давления – установка стрелки манометра в зеленом диапазоне – выпуск воздуха из установки – регулировка давления на входе в расширительный бак (→ выполняйте рекомендации инструкции на расширительный бак)	45	☐ _____ бар	
3. Проверка подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов		☐	
4. Включение системы управления (→ выполняйте рекомендации инструкции на систему управления)	46	☐	
5. Включение горелки (→ выполняйте рекомендации инструкции на горелку)	46	☐	
6. Проверка и, если требуется, корректировка температуры дымовых газов	46	☐ _____ °C	
7. Проверка предохранительного ограничителя температуры (STB)	47	☐	
8. Проверка соответствия настроек системы управления потребностям заказчика (→ см. документацию на систему управления)		☐	
9. Провести инструктаж обслуживающего персонала и передать ему техническую документацию		☐	
Подтверждение квалифицированного пуска в эксплуатацию Печать фирмы / подпись / дата			



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Сообщите заказчику правильный вид топлива и внесите его в таблицу (→ см. инструкцию по эксплуатации отопительного котла).

10 Выключение отопительной установки

10.1 Выключение в нормальном режиме

- Выключить пусковой выключатель на системе управления (положение "0"). Таким образом, выключается котел и все его компоненты (например, горелка).
- Закрыть главный запорный кран подачи топлива.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

вследствие замерзания установки.

Если отопительная установка выключена, то при отрицательных температурах она может замерзнуть.

- По возможности держите отопительную установку всегда включенной.
- Защитите отопительную установку от замерзания, для чего из самой нижней точки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения нужно слить воду.




Рис. 75 Выключение отопительной установки (Logamatic 2000)

1 пусковой выключатель




Рис. 76 Выключение отопительной установки (Logamatic 4000)

1 пусковой выключатель

10.2 Действия в аварийной ситуации

Разъясните заказчику действия в аварийной ситуации, например, при пожаре:

- Закрыть главный топливный запорный кран.
- Обесточить отопительную установку аварийным выключателем системы отопления или отключив соответствующий предохранительный автомат.

11 Осмотр и техническое обслуживание отопительного котла

11.1 Почему важно регулярно проводить техническое обслуживание?

Осмотр и техобслуживание следует регулярно проводить:

- для поддержания высокого коэффициента полезного действия и для экономной эксплуатации отопительной установки (низкого потребления топлива),
- для достижения высокой надежности в эксплуатации,
- для поддержания высокого экологического уровня процесса сжигания топлива.

Предложите Вашему заказчику заключить договор о проведении ежегодных осмотров и о необходимом техническом обслуживании. Работы, которые должны быть включены в этот договор, перечислены в протоколе осмотра и технического обслуживания (→ глава 11.5, стр. 55).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Запасные части можно заказать по каталогу.

11.2 Подготовка отопительного котла к чистке

- Выключить отопительную установку (→ глава 10.1, стр. 50).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за возможного поражения электрическим током.

- Прежде чем открыть систему управления: отключить сетевое напряжение на всех фазах и обеспечить защиту от случайного включения.

- Снять с котла обшивку дверцы горелки или кожух горелки.
- Вынуть штекер из горелки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за взрыва воспламенившихся газов.

- Работы с газовым оборудованием возможны только при наличии разрешения на их проведение.

11.3 Чистка отопительного котла

Чистка отопительного котла может быть сухой с использованием щеток и/или влажной. Устройства для чистки котла можно приобрести по дополнительному заказу.

- Открыть дверцу горелки, для этого отвернуть два боковых болта.



ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ

из-за контакта с горячими поверхностями котла.

- Пользуйтесь специальными защитными перчатками или используйте клещи.

11.3.1 Чистка котла щетками

- Записать положение направляющих пластин дымовых газов, чтобы снова так же установить их после чистки.
- Вынуть направляющие пластины дымовых газов из газоотводящих каналов.
- Очистить направляющие пластины дымовых газов любой из двух щеток.
- Газоотводящие каналы очистить вращательными движениями круглой щеткой.




Рис. 77 Открытая дверца горелки

1 топочная камера

2 2-ой газоотводящий канал

3 3-ий газоотводящий канал




Рис. 78 Чистка щеткой газоотводящих каналов

- Топочную камеру прочистить плоской щеткой. Удалить нагар из топочной камеры, из газоотводящих каналов, а также из сборного коллектора дымовых газов.
- Установить направляющие пластины дымовых газов в прежнее положение.
- Проверить уплотнительный шнур на дверце горелки. Поврежденный или затвердевший шнур следует заменить на новый.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Необходимые уплотнительные шнуры можно приобрести в филиалах фирмы Будерус.




Рис. 79 Чистка топочной камеры

- Закрепить дверцу горелки двумя болтами. Для плотного прилегания двери болты нужно затягивать равномерно.

11.3.2 Влажная чистка (химическая чистка)

Для влажной чистки используйте подходящее чистящее средство (для удаления отложений сажи или накипи).

Влажную чистку проводят в той же последовательности, что и чистку щетками (→ глава 11.3.1, стр. 52).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Выполняйте указания инструкции по использованию чистящего средства. В зависимости от обстоятельств Вы можете действовать отличным от приведенного здесь образом.

- В систему управления не должен попадать аэрозольный туман, поэтому ее следует накрыть пленкой.
- Распылить равномерно чистящее средство в газоотводящих каналах.
- Заккрыть дверцу, вставить штекер горелки и включить отопительную установку.
- Разогреть котел до температуры котловой воды минимум 70 °C.
- Выключить отопительную установку.
- Прочистить щеткой газоотводящие каналы.

11.4 Проверка рабочего давления в отопительной установке

У закрытых установок стрелка манометра должна находиться в зеленой зоне.

Красная стрелка манометра должна быть установлена на необходимое рабочее давление.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Установите рабочее (избыточное) давление, минимум один бар.

- Проверьте давление в отопительной установке

При низком рабочем давлении стрелка манометра находится ниже зеленой зоны. Необходимо долить воду.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за частого добавления воды.

При частом добавлении подпиточной воды отопительная установка может выйти из строя в результате коррозии и образования накипи.

- Проследите за тем, чтобы из установки был выпущен воздух.
- Проверьте отопительную систему на герметичность, а также проверьте работоспособность расширительного бака.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за напряжения материала, возникающего вследствие разницы температур.

- Заполняйте отопительную установку только в холодном состоянии (температура подающей линии не должна превышать 40 °C).

- Залить воду через кран для заполнения и слива.
- Выпустить воздух из установки.
- Еще раз проверить рабочее давление.




Рис. 80 Манометр для закрытых установок

- 1 красная стрелка
- 2 стрелка манометра
- 3 зеленая зона

11.5 Протоколы осмотра и технического обслуживания

- Подпишите протокол проведенных работ по осмотру и поставьте дату.

Бланки протоколов осмотра и технического обслуживания можно скопировать для дальнейшего заполнения при проведении работ.

Инспекционные работы	Стр.	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____
1. Проверка общего состояния отопительной установки		☐	☐	☐
2. Проведение визуального контроля отопительной установки и проверка ее функций		☐	☐	☐
3. Проверка топливо- и водопроводов установки: – на герметичность в рабочем режиме – при испытании на герметичность – на наличие видимой коррозии – на наличие признаков износа		☐	☐	☐
4. Проверка степени загрязнения камеры сгорания и отопительных поверхностей, для этого следует выключить установку	51	☐	☐	☐
5. Проверка горелки (→ см. документацию на горелку)		☐	☐	☐
6. Проверка надежности и функционирования подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов		☐	☐	☐
7. Проверка рабочего давления и давления на входе в расширительный бак	54	☐	☐	☐
8. Проверка работы бака-водонагревателя и защитного анода (→ см. документацию на бак-водонагреватель)		☐	☐	☐
9. Проверка настроек системы управления (→ см. документацию на систему управления)		☐	☐	☐
10. Заключительный контроль проведенных работ, при этом нужно записать результаты замеров и проверок		☐	☐	☐
Подтверждение квалифицированного осмотра				
		Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись

	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____
1.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Если при проведении осмотра обнаружена необходимость проведения технического обслуживания, то его нужно провести в том объеме, насколько это требуется.

Необходимые работы по техническому обслуживанию	Стр.	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____
1. Выключение отопительной установки	50	☐	☐	☐
2. Демонтаж и чистка направляющих пластин дымовых газов	52	☐	☐	☐
3. Чистка газоотводящих каналов (поверхностей нагрева) и топочной камеры, в заключение установить направляющие пластины дымовых газов в прежнее положение	52	☐	☐	☐
4. Проверка и при необходимости замена уплотнений / уплотнительных шнуров на горелке и дверце горелки	53	☐	☐	☐
5. Включение отопительной установки	46	☐	☐	☐
6. Проведение заключительного контроля проведенных работ по техническому обслуживанию		☐	☐	☐
7. Проверка функций и надежности во время работы		☐	☐	☐
Подтверждение квалифицированного проведения технического обслуживания		Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись

	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____
1.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись	Печать фирмы / подпись

12 Устранение неисправностей

Существуют два вида неисправностей

- неисправности горелки, а также
- неисправности системы управления и отопительной установки.

При возникновении неисправности на горелке загорается сигнальная лампочка. Неисправность, как правило, может быть квитирована нажатием на кнопку подавления помех, расположенную на горелке.

Неисправности системы управления и отопительной установки показываются на дисплее системы управления, если такой имеется. Более подробная информация приведена в → документации на систему управления.

Устранение неисправностей горелки

- Для котла со встроенной горелкой нужно снять кожух горелки.
- Нажать кнопку подавления помех на горелке (→ см. документацию на горелку).



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Из-за частого нажатия кнопки подавления помех может быть поврежден запальный трансформатор горелки.

- Не следует нажимать кнопку подавления помех более трех раз подряд. Если после третьей попытки неисправность не устраняется, то попытайтесь локализовать и устранить ее, пользуясь рекомендациями в технической документации на горелку. Сообщите в сервисную службу.



ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

вследствие замерзания установки.

Если отопительная установка из-за неисправности отключилась, то при отрицательных температурах она может замерзнуть.

- Следует незамедлительно устранить неисправность и вновь включить отопительную установку.
- Если это невозможно, то нужно защитить установку от замерзания, для чего из самой нижней точки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения слить воду.




Рис. 81 Подавление помех горелки (отопительный котел со встроенной горелкой)

1 кнопка подавления помех




Рис. 82 Отопительный котел с горелкой, производства не фирмы Будерус

1 горелка

13 Алфавитный указатель

А	Аварийный выключатель системы отопления	46
	анкерные штанги	24
Б	боковые стенки	33
В	Влажная чистка	53
	Выключение	50
Г	гильза для датчика	25, 28
	Главный запорный кран подачи топлива	46
	глухой фланец	26
Д	Декларация о соответствии	12
	Добавление воды	54
	Договор о необходимом техническом обслуживании.	51
З	Задняя стенка котла	31
	Замена уплотнительного шнура	53
	Запах газа, действия	4
И	Избыточное рабочее давление, допустимое	10
	Изоляция	35
	Инструменты	5
К	кабель горелки	33
	кабельный ввод	35
	Капиллярные трубки	43
	Котловой блок негерметичен	28
	Кран для наполнения и слива	26
М	место замера	25, 28, 43
	Монтаж горелки	41
	Монтаж обшивки котла	31
	Монтаж секций котла	18
	Монтаж теплоизоляции	32
	Мощность котла	9
Н	Навеска слева	30
	Наполнение отопительной установки	39
	напор	10
	Номинальная теплопроизводительность	9
О	Оригинальные запасные части	4
	Осмотр	51
П	патрубок дымовых газов	26
	Повышение температуры дымовых газов	46
	Подключение бака-водонагревателя	39
	подключение к системе отвода дымовых газов	37
	Подключение к электросети	43
	Подключение подающей и обратной линий отопления	38
	Подключение подающей предохранительной линии	38
	Подключение топливопровода	41
	Подключения	7, 9
	подпиточная труба	24
	Помещение для установки котла	5
	Проверка герметичности (отопительного контура)	39
	Проверка герметичности котлового блока	27
	Проверка предохранительного ограничителя температуры (STB)	47
	Проверка рабочего давления	54
	провод датчиков	43
	Прокладка кабеля горелки	33, 43
	Протокол пуска в эксплуатацию	49
	Протоколы осмотра и технического обслуживания	55
	Пуск в эксплуатацию	46
Р	Работы по техническому обслуживанию	57
	Расстояния от стен	16
С	Содержание двуокиси углерода	10
	Соединительный элемент	35
	соединительный элемент	24
	стяжной инструмент	21
Т	Температура дымовых газов	7, 9
	Температура подающей линии	10
	Теплоизоляция	32
	Технические характеристики	7
	Типоразмер котла	8, 9
	Топливо	8, 11
	Топочная камера	52
У	Удаление направляющих пластин дымовых газов	52
	Укладка направляющих пластин дымовых газов	29
	уплотнительная манжета дымовой трубы	37
	Установка боковых стенок	33
	Установка верхней крышки котла	34
	Установка датчика температуры дымовых газов	37
	Установка дверцы горелки	30
	Установка заглушки в ступицу котла	26
	Установка защитного экрана	35
	Установка кожуха горелки	48
	Установка комплекта температурных датчиков	43
	Установка крана для наполнения и слива	39
	Установка обшивки дверцы горелки	48
	Установка опорных болтов	29
	Установка системы управления	42
	Установка траверс	31
	Устранение неисправностей	58
	Устранение неисправностей горелки	58
	Утилизация	5
Ф	Фиксация проводов	44
Ч	Чистка	51
	Чистка газоотводящих каналов	52
Ш	шарнирные крюки	30
	шарнирные петли	30

Специализированная отопительная фирма:

Buderus

BBT Thermotechnik GmbH, D-35573 Wetzlar
www.heiztechnik.buderus.de
info@heiztechnik.buderus.de